



KOPIE

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**

Amt für Verbraucherschutz

Lebensmittelkontrolle
Irina Nüesch, Dr. sc. techn.
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon direkt 062 835 30 95
Telefon zentral 062 835 30 20
Fax 062 835 30 49
irina.nuesch@ag.ch
www.ag.ch/dgs

Gemeinderat Kallern
Wasserversorgung
5625 Kallern

09. April 2019

V1/JG

Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 19-01247

Auftraggeber: Gemeinde Kallern, Wasserversorgung - KAL1 / 30107
Probenahmegrund, periodische Eigenkontrolle, 1. Halbjahr
Untersuchungsantrag:
Untersuchungs- Mikrobiologie
schwerpunkte:

Befunde

Die Proben ergaben einen einwandfreien Befund.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

keine

Freundliche Grüsse

Irina Nüesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Beilage

- Rechnung

Kopie

- Werner Stöckli AG, Sanitär und Heizungsanlagen, Herr Sascha Blesic, Geschäftsinhaber, Oberdorfstrasse 12, 5623 Boswil

4

Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten

Proben erhoben am: 01.04.2019
 Probenahme durch: Sascha Blesic
 Letzte stärkere Regenfälle: vor mehr als 7 Tagen
 Niederschlagsmenge [mm]: -
 Niederschlagsmessort: Kallern

Untersuchte Proben

| Proben-Nr. | Probenbeschreibung | Entnahmestelle | Verwendung |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 19-01247-001 | Netzstelle: Druckzone Lätten, Feuerwehrmagazin | 90005 | Trinkwasser |
| 19-01247-002 | Netzstelle: Druckzone Niesenberg, Unterniesenberg, J. Bütler | 90002 | Trinkwasser |

Vor Ort gemessene Parameter

| Parameter | Netz: DZ Lätten Feuerwehrmagazin 19-01247-001 | Beurteilungswerte | Netz: Niesenberg, Bütler 19-01247-002 | Beurteilungswerte |
|-----------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Wassertemperatur [°C] | 11.8 ext. | O: 5 - 25 | 12.3 ext. |

ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemäss technischen Regelwerken oder international anerkannten Leitlinien

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

| Untersuchungsergebnisse | Netz: DZ Lätten Feuerwehrmagazin 19-01247-001 | Beurteilungswerte | Netz: Niesenberg, Bütler 19-01247-002 | Beurteilungswerte |
|-------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Aerobe mesophile Keime [KBE/ml] | 2 | H = 300 | 16 |
| Enterokokken [KBE/100 ml] | nn | H = nn | nn | H = nn |
| Escherichia coli [KBE/100 ml] | nn | H = nn | nn | H = nn |

nn = nicht nachweisbar

H = Höchstwert / Mindestanforderung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Einzelheiten zu den Prüfverfahren stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die korrekte Probenahme ist eine der Grundvoraussetzung für aussagekräftige Laboranalysen. Bei Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben werden, liegt die fachgerechte Durchführung der Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers.